

焼却施設

環境数値

排ガス中のダイオキシン濃度			
測定日	2012/6/15	2013/9/30	2014/6/11
ダイオキシン	0.89ng-TEQ/m ³ N	0.25ng-TEQ/m ³ N	0.78ng-TEQ/m ³ N

排ガス中のばい煙量等			
測定日	2012/12/22	2013/12/21	2014/6/11
ダスト濃度※	0.0046g/m ³ 未満	0.0056g/m ³ 未満	0.001g/m ³ 未満
硫黄酸化物濃度	0.66ppm	0.43ppm	0.43ppm
窒素酸化物濃度※	75ppm	95ppm	62ppm
塩化水素濃度※	97mg/m ³ N	22mg/m ³ N	20mg/m ³ N
注:※印の値は、酸素濃度12パーセントの換算値です。			